

## **Lovkrav til etablering af nedsivningsanlæg.**

*Spildevandsanlæg op til 30 PE*

- Anlægget skal etableres af en autoriseret kloakmester.
- Man skal sikre sig at der kan nedsives i jordbunden. Dokumentationen for dette skal vedlægges ansøgningen i form af f.eks. resultaterne af en sigteanalyse.
- Grundvandsstanden skal pejles inden etableringen af nedsivningsanlægget, da sivedrænene skal etableres **mindst** 1 meter fra højeste grundvandsstand og **så vidt muligt** 2,5 meter.
- For at opnå dette kan sivedrænene evt. etableres i en sandmile.
- Anlægget skal placeres **mindst** 25 meter fra søer, dræn, vandløb og kyst.
- Der skal holdes **mindst** 300 meter til vandindvindingsanlæg til enkelthusstande, hvor der skal være drikkevandskvalitet.
- Der skal holdes **mindst** 150 meter til vandindvindingsanlæg, hvor der ikke stilles krav om drikkevandskvalitet.
- Der skal holdes **mindst** 5 meter til naboskel.
- Der skal holdes 5 meter til vejskel.
- Der skal holdes 5 meter fra bygningerne på ejendommen.