

Dato

25. marts 2026

Sagsnr.

06.02.16-P19-7-25

NATUR

Torvet 2
3600 Frederikssund

Telefon 47 35 10 00

Bank 4319-3430270303

Telefontid:

Mandag 09.00 - 14.00
Tirsdag lukket
Onsdag 09.00 - 14.00
Torsdag 09.00 - 14.00
Fredag 09.00 - 12.00

Se øvrige åbningstider
på www.frederikssund.dk

Tilladelse til krydsning af Kalvekær Rende

Frederikssund Kommune giver hermed tilladelse til krydsning af Kalvekær Rende. Vandløbet skal krydses med ø50mm vandledning fra Slingerup Vandværk.

Projektet vurderes til ikke at påvirke et Natura 2000 område eller Bilag IV arter negativt.

Projektet vurderes til ikke at have en væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold. Sagen behandles derfor efter forsimplet procedure.

Vilkår

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

- Projektet skal udføres som beskrevet i projektbeskrivelse og ansøgning.
- Ledningen placeres mindst 1 meter under vandløbet bund.
- Vandaflledningsevnen i vandløbet må ikke hindres eller forringes, hverken før, under eller efter anlægsarbejdet.
- Inden arbejdet startes skal der sendes en beredskabsplan til Frederikssund Kommune, som beskriver hvad der bliver gjort, i tilfælde af sammenbrud på vandløbsrøret, så afvandingen sikres og at der ikke sker større sedimenttransport nedstrøms.
- Eventuelle skader på vandløbet som følge af ledningens anlæg, tilstedeværelse samt fremtidig vedligeholdelse af ledningerne påhviler ledningsejeren.
- Fremtidig vedligeholdelse af ledningen påhviler ledningsejer

-
- Ansøger påtager sig evt. erstatningsansvar fra bredejere, der måtte blive berørt af arbejdet, f.eks. ved ødelagte rørledninger, problemer med opstuvninger eller lignende.
 - Alle udgifter til ændring og/eller sikring af ledning i forbindelse med fremtidige vandløbsarbejder f.eks. regulering og restaurering påhviler ledningsejer.
 - Vandløbsmyndigheden skal skriftligt via digital post eller e-mail til vandloeb@frederikssund.dk orienteres om:
 - Dato for opstart, senest 7 dage inden projektets start.
 - Projektets afslutning, senest 14 dage efter projektet er færdigt.
 - Senest 30 dage efter afslutning fremsendes "as built" data for udløbsrøret til Frederikssund Kommune.
 - Tilladelsen skal være benyttet inden for 3 år, fra den udstedte dato, hvorefter den frafalder.

Begrundelse

Vandløbsmyndigheden har lagt vægt på, at krydsningen af vandløbet er nødvendig for at ejendommen kan blive tilknyttet vandforsyning fra Slangstrup Vandværk

Der er lagt vægt på, at arbejdet og krydsningen foregår på landbrugsjord, og derfor ikke påvirker nærliggende beskyttet natur. Vandløbet der krydses er rørlagt og krydsningen foregår på tør landbrugsjord, hvilket mindsker risikoen for blow-outs.

Vandløbet er hverken beskyttet eller målsat. Da der ikke skal laves arbejde i selve vandløbet, vil projektet ikke påvirke nedstrøms liggende beskyttede strækninger.

Lovgrundlag


- Krydsningstilladelsen gives efter Vandløbsloven § 47 (LBK nr 1217 af 25/11/2019), samt Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering § 9, stk. 2 (BEK nr 834 af 27/06/2016).
- Reguleringen er omfattet af Habitatbekendtgørelsens § 7, stk. 7 (BEK nr. 1098 af 21.08.2023), og skal derfor vurderes for påvirkninger på Natura 2000 områder jf. Habitatbekendtgørelsens § 6.
- Beslutningen om at behandle sagen efter forsimplet procedure træffes efter Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering § 17.

Projektbeskrivelse

Kalvekær Rende krydses med styret underboring, så vandledningen ligger mindst 1 m under vandløbets faktiske bund.

Der udføres indledningsvist en prøvegravning for at lokalisere vandløbet.

Krydsningspunktet kan ses på figur 1.



Figur 1: linjeføring af Kalvekær Rende og vandledningen som skal krydse.

Anden lovgivning

Nærværende tilladelse til krydsning omhandler kun forhold, der behandles med hjemmel i vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven. Den omfatter ikke samtidig godkendelse efter anden lovgivning. Ansøger er selv ansvarlig for, at alle nødvendige og lovpligtige godkendelser er indhentet vedr. projektet. Følgende liste over lovgivninger er ikke udtømmende.

Museumsloven

Hvis der under jordarbejdet findes spor af fortidsminder, f.eks. knogler, flintredskaber, lerkarskår m.m., bliver arbejdet standset, i det omfang det berører fortidsmindet og fortidsmindet bliver straks anmeldt til Roskilde Museum, jf. Museumslovens § 27, stk. 2.

Jordforureningsloven

Såfremt der opgraves og borttransporteres jord skal det anmeldes til Frederikssund Kommune, jf. Jordforureningslovens kap. 6.

Vejloven

Hvis der skal arbejdes i offentlig vejmatrikel eller privat fællesvej, kræves en gravetilladelse fra Frederikssund Kommune, jf. Vejloven § 73.

Høring

Udkast til afgørelse har været i 2 ugers partshøring. Der er ikke kommet kommentarer i høringsperioden.

Aktindsigt

Der gøres opmærksom på retten til aktindsigt, jf. Forvaltningslovens § 9, stk. 1.

Klagevejledning

Reguleringsstilladelsen kan efter § 84 i Vandløbsloven og § 29 stk. 2 i Reguleringsbekendtgørelsen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- ansøgeren
- enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- en berørt nationalparkfond.
- Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund

Man klager via [Klageportalen](#).

I logger på ligesom I plejer, typisk med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Når I har tastet klagen ind i Klageportalen, bliver I bedt om betaling af gebyr med betalingskort. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og I har endeligt godkendt klagen.

Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist, afvises klagen fra behandling. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvis medhold i klagen.

Vejledning til klageportalen kan findes på [Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside](#).

Klagefristen er 22. april 2026.

Venlig hilsen

Elisabeth Nybro Bjerking
Klimamedarbejder