

Dato

20. august 2025

Sagsnr.

06.02.03-P19-8-25

NATUR

Torvet 2
3600 Frederikssund

Telefon 47 35 10 00

Bank 4319-3430270303

Telefontid:

Mandag 09.00 - 14.00

Tirsdag lukket

Onsdag 09.00 - 14.00

Torsdag 09.00 - 14.00

Fredag 09.00 - 12.00

Se øvrige åbningstider
på www.frederikssund.dk

Tilladelse til ny drænledning langs Uffesvej

Afgørelse

Frederikssund Kommune giver hermed tilladelse til ny drænledning langs Uffesvej. Projektet omfatter forlængelse af privat drænledning fra Aslaugsvej og ca. 80 m ned langs Uffesvej.

Frederikssund Kommune vurderer, at reguleringen ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Projektet er dermed ikke omfattet af miljøvurderingspligt og kan gennemføres uden udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport.

Projektet vurderes til ikke at påvirke et Natura 2000 område eller Bilag IV arter negativt.

Projektet vurderes til ikke at forhindre eller forringe mulighederne for målopfyldelse efter vandområdeplanerne.



Figur 1: Rød: eksisterende drænledninger, der fører nordpå til Roskilde Fjord.
Blå: projekt med forlængelse af dræn langs Uffesvej.

Vilkår

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

- Projektet skal udføres som beskrevet i projektbeskrivelse og ansøgning.
- Vandaflledningsevnen i det eksisterende drænsystem må ikke hindres eller forringes, hverken før, under eller efter anlægsarbejdet.
- Eventuelle skader på dræn som følge af projektet påhviler ansøger.
- Fremtidig vedligeholdelse af projektet påhviler ansøger.
- Ansøger påtager sig evt. erstatningsansvar fra bredejere, der måtte blive berørt af arbejdet, f.eks. ved ødelagte rørledninger, problemer med opstuvninger eller lignende.
- Vandløbsmyndigheden skal skriftligt via digital post eller e-mail til vandloeb@frederikssund.dk orienteres om:
 - Dato for opstart, senest 7 dage inden projektets start.
 - Projektets afslutning, senest 14 dage efter projektet er færdigt.
- Senest 30 dage efter afslutning fremsendes "as built" data til Frederikssund Kommune.
- Tilladelsen skal være benyttet inden for 3 år, fra den udstedte dato, hvorefter den frafalder.

Begrundelse

Projektet har til formål at sikre huse langs Uffesvej, samt selve vejen mod oversvømmelser. Vandet dræner i dag fra sydsiden af Uffesvej mod husene nord for vejen, hvilket fører til oversvømmelser i haver og vejrabatten. Frederikssund Kommune vurderer, at projektet vil afhjælpe disse oversvømmelser.

Projektområdet ligger i et bebygget sommerhusområde. Der er ikke søer, moser eller anden beskyttet natur i nærheden af projektet, som risikerer at blive påvirket af dræningen. Der er ikke registreret beskyttede arter i nærheden af projektområdet, som risikerer at blive påvirket af projektet.

Det eksisterende drænsystem som der forlænges, leder vand til Roskilde Fjord, som er målsat efter statens Vandområdeplaner 2021-2027. Projektet har kun lokal påvirkning inden for det bebyggede sommerhusområde og vurderes derfor ikke til at påvirke målsatte vandområder, eller forhindre eller forringe muligheden for målopfyldelse.

Det eksisterende drænsystem som vandet ledes til, vedligeholdes af ansøger og vil derfor ikke forøge vedligeholdelsesbyrden for andre parter.

Projektbeskrivelse

Nyt drænsystem anlægges i nordlig rabat de første 44 m fra Aslaugsvej. Herefter krydser den vejen og fortsætter 40 m i sydlig rabat.

Anlægges med ø110 kloakrør og sideløbende ø98 PVC Dræn med fibertex, pakket i ærtesten med fibertex over.

Derudover installeres 2 inspektionsbrønde med sandfang, hvor drænet knækker for at krydse vejen, samt afsluttende med 1 inspektionsbrønd med sandfang.

Lovgrundlag

- Reguleringsstilladelsen gives efter Vandløbsloven § 17 (LBK nr 1217 af 25/11/2019), samt Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering § 3 (BEK nr 834 af 27/06/2016).
- Projektet er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 10f (LBK nr 4 af 03/01/2023), og skal derfor screenes for indvirkninger på miljøet, jf. MVL § 16.
- Afgørelsen om ikke-miljøvurderingspligt er truffet efter MVL § 21.

Anden lovgivning

Nærværende tilladelse til krydsning omhandler kun forhold, der behandles med hjemmel i vandløbsloven og miljøvurderingsloven. Den omfatter ikke samtidig godkendelse efter anden lovgivning. Ansøger er selv ansvarlig for, at alle nødvendige og lovpligtige godkendelser er indhentet vedr. projektet. Følgende liste over lovgivninger er ikke udtømmende.

Museumsloven

Hvis der under jordarbejdet findes spor af fortidsminder, f.eks. knogler, flintredskaber, lerkarskår m.m., bliver arbejdet standset, i det omfang det berører fortidsmindet og fortidsmindet bliver straks anmeldt til Roskilde Museum, jf. Museumslovens § 27, stk. 2.

Jordforureningsloven

Såfremt der opgraves og borttransporteres jord skal det anmeldes til Frederikssund Kommune, jf. Jordforureningslovens kap. 6.

Vejloven

Hvis der skal arbejdes i offentlig vejmatrikel eller privat fællesvej, kræves en gravetilladelse fra Frederikssund Kommune, jf. Vejloven § 73.

Aktindsigt

Der gøres opmærksom på retten til aktindsigt, jf. Forvaltningslovens § 9, stk. 1.

Klagevejledning

Reguleringsstilladelsen kan efter § 84 i Vandløbsloven og § 29 stk. 2 i Reguleringsbekendtgørelsen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- ansøgeren
- enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- en berørt nationalparkfond.
- Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund

Afgørelsen om ikke-miljøvurderingspligt kan efter § 49 i Miljøvurderingsloven påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald

Man klager via [Klageportalen](#).

I logger på ligesom I plejer, typisk med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Når I har tastet klagen ind i Klageportalen, bliver I bedt om betaling af gebyr med betalingskort. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og I har endeligt godkendt klagen.

Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist, afvises klagen fra behandling. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvis medhold i klagen.

Vejledning til klageportalen kan findes på [Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside](#).

Klagefristen er 17. september 2025.

Venlig hilsen

Elisabeth Nybro Bjerking
Klimamedarbejder