

Plan: Forslag til lokalplan 172 og kommuneplantillæg 020 for en højspændingsstation ved Lyngerup

I HØRING | Plan | 3630 Jægerspris

Plan og teknik vedtog 3. april 2024 at fremlægge forslag til lokalplan 172 og kommuneplantillæg 020 i offentlig høring. Planforslagene er i høring fra 4. april 2024 til 2. maj 2024. Kommunen har truffet afgørelse om, at planforslagene ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Fakta om forslag til lokalplan 172

Formålet med forslag til lokalplan 172 er, at muliggøre etablering af en ny højspændingsstation syd for Lyngerup på adressen Lyngerupvej 77. Den nye højspændingsstation har et areal på ca. 2,9 ha og skal erstatte den eksisterende højspændingsstation på adressen, som har et areal på 1,6 ha. Den nye højspændingsstation skal etableres for at sikre fremtidig mulighed for tilslutning af VE-anlæg og samt sikre den fremtidige forsyningssikkerhed. Udbygning af kapaciteten på elnettet er nødvendigt for at kunne realisere klimamålsætningerne om, at Frederikssund Kommune, som geografisk område, skal være CO2-neutral i 2045.

Den nye højspændingsstation må have en højde på højst 12,5 meter. Der må desuden etableres op til 8 lynfangere med en højde på op til 25 meter, som skal sikre anlægget mod havari forårsaget af lynnedslag. Der må etableres op til 400 m² driftbygninger i tilknytning til højspændingsstationen. Bygningerne må være i 1,5 etager og have en højde på højst 8,5 meter.

Der etableres en grøn afskærmning omkring anlægget i form af et beplantningsbælte med en bredde på minimum 7,5 meter.

[Læs forslag til lokalplan 172](#)

Læs bekendtgørelse med retsvirkninger bagerst i lokalplanen

Fakta om forslag til kommuneplantillæg 020

Formålet med forslag til kommuneplantillæg 020 er, at ændre på kommuneplanramme LT 4.5 som muliggør et tekniskanlæg i form af et forsyningsanlæg. Ændringen af rammeområdet omfatter en geografisk udvidelse af rammeområdet tilpasset afgrænsningen af lokalplan 172. Ligeledes tilføjes til kommuneplanrammen at der må etableres et forsyningsanlæg med en højde på op til 12,5 meter med tilhørende lynfangere på op til 25 meter. Ligeledes tilføjes bestemmelse om et maksimalt bygningsareal på 400 m² inden for rammeområdet. Forslaget til kommuneplantillægget sikrer, at lokalplan 172 er i overensstemmelse med Frederikssund Kommunes kommuneplan 2021-33.

[Læs forslag til kommuneplantillæg 020](#)

Læs bekendtgørelse med retsvirkninger bagerst i kommuneplantillægget.

Høring

Forslag til lokalplan 172 og kommuneplantillæg 020 er offentligt fremlagt i perioden fra den 4. april 2024 til den 2. maj 2024.

Har du bemærkninger til planforslaget, skal de sendes til Frederikssund Kommune ved en af følgende muligheder:

- Hjemmeside: [Gå til vores høringsmodul: Politik > Inddragelse > Høringer.](#)
Find "Høring af forslag til lokalplan 172 og forslag til kommuneplantillæg 020 for en højspændingsstation ved Lyngerup". Nederst på den side kan du afgive dit høringssvar ved at benytte linket "Opret nyt høringssvar".
- Send brev til: Frederikssund Kommune, By og Landskab, Planteamet, Torvet 2, 3600 Frederikssund

Kommunen skal have modtaget dit høringssvar senest 2. maj 2024.

Behandling af personoplysninger

Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling af lokalplanforslaget/forslag til kommuneplantillægget. Vi gør opmærksom på, at i forbindelse med den politiske behandling bliver dit svar i sin fulde længde offentliggjort på kommunens hjemmeside som et bilag til udvalgssagen.

Desuden offentliggøres en hvidbog med en sammenfatning af alle indkomne høringssvar med afsenderens navn og adresse. Oplysninger om navn og adresse er nødvendige for identifikation af afsender og i behandlingen af høringssvarene. *

Hvis du har navnebeskyttelse eller beskyttet adresse, vil vi bede dig om at gøre opmærksom på beskyttelsen ved indsendelse af dit høringssvar via høringsmodullet eller almindelig post.

Miljøscreening

Kommunen har foretaget en miljøscreening af planforslaget og truffet afgørelse om, at planforslaget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

[Læs miljøscreeningen inkl. screeningsafgørelsen.](#)

Klagemulighed

Hvis du ønsker at klage over kommunens afgørelse om, at der ikke skal laves miljøvurdering, kan du klage til

Planklagenævnet. Klagen skal indgives inden 4 uger fra den dag forslaget annonceres på kommunens

hjemmeside. Du kan finde en klagevejledning i bekendtgørelsen bagerst i lokalplanforslaget.

* Behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af artikel 6, stk. 1, litra e i persondatalovgivningen da denne behandling er nødvendig af hensyn til udførelsen af den offentlige høringsfase i samfundets interesse og henhører under offentlig myndighedsudøvelse.